


POHJAKERROSALA 90 m²TILAVUUS 333 m³

PALOLUOKKA P3

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON
KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROTTIMILLA JA
ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

PALVAROITTIMET SIJOITETAAN JOKAISEEN LAITETILAAN JA KULKUREITEILLE.


LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ:

SÄHKÖ JA ILMALÄMPÖPUMPPU, PUOLILÄMMIN TILA

ILMANVAIHTO:

PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO

LEIKKAUS A – A



RAKENTEET

YP1 $U = 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$

PELTIKATE	
KANTAVA TERÄSRISTIKKO TAI PALKKIRAKENNE	
KIVIVILLA	150mm
PELTI	

US1 $U = 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$

PELTI-KIVIVILLA-PELTI ELEMENTTI 150mm
KANTAVA TERÄSRUNKO

AP1 $U = 0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$

MUOVIMATTO	
KANTAVA TERÄSRAKENNE	
TERÄSBETONILAATTA	100mm
ROUTAERISTE	150mm
KAPILLAARIKATKO	300mm

OVET $U = \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

$$\text{MAGNETIC FIELD} = 0 \text{ TO } 1.0 \text{ W/THERM}$$

TUNN.	LUKUM.	MUUTOS		NIMIM.	PVM.
Kaupunki	K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten	
408	404	5	265		
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS				Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	Juoks.n:o 4
Rakennuskohteen nimi ja osoite AKKUVARASTO HEININEVA BESS KUUSISTONTIE 83, 62100 LAPUA				Piirustuksen sisältö KOJEISTORAKENNUS 1 POHJA LEIKKAUS	Mittakaavat 1:100 1:100
Rakennuttaja EPV ENERGIA OY KIRKKOPUISTIKKO O, 65100 VAASA					
Pääsuunnittelija DESPRO ENGINEERING OY JARMO TANNI, RI (AMK)				Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero ARK	Muutos
Suunnittelija DESPRO ENGINEERING OY VÄINÖ MÄKINEN, RI (AMK)				Päiväys 25.06.2026	