

# Lapuan kaupungin tekninen keskus

## Kunnossapidon varallaolon päiväkirja

Viikko		
Nro	15	
Pvm	11.04.22 18.04.22	
ma (alk. 16.00)	<input checked="" type="checkbox"/>	Pouta Pilvinen Vesisade Lumisade Tuulinen <input checked="" type="checkbox"/> Lämpötila
11		
ti	<input checked="" type="checkbox"/>	Pouta Pilvinen Vesisade Lumisade Tuulinen <input checked="" type="checkbox"/> Lämpötila
12		
ke	<input checked="" type="checkbox"/>	Pouta Pilvinen Vesisade Lumisade Tuulinen <input checked="" type="checkbox"/> Lämpötila
13		
to	<input checked="" type="checkbox"/>	Pouta Pilvinen Vesisade Lumisade Tuulinen <input checked="" type="checkbox"/> Lämpötila
14		
pe	<input checked="" type="checkbox"/>	Pouta Pilvinen Vesisade Lumisade Tuulinen <input checked="" type="checkbox"/> Lämpötila
15		
la	<input checked="" type="checkbox"/>	Pouta Pilvinen Vesisade Lumisade Tuulinen <input checked="" type="checkbox"/> Lämpötila
16		Työnjohtopäivystys. Klo.13.30 [redacted] 01, soitti Tuomiokapitulissa olevan vettä kellarissa. Kohteessa kunnan jätevesilinja auki, mutta oma tonttijohto tukossa. Hulevesilinjassa vähän vettä pohjalla, mutta linja toimii. Suokon Lokapalvelu avasi tukoksen ja vesi laske -7 kellarissa. Sovimme seurattavan tilannetta.
su	<input checked="" type="checkbox"/>	Työnjohtopäivystys Kävin [redacted] kanssa aamulla Tuomiokapitulissa. Vesi laskenut kellarissa, vm. ei pyöri, mutta jv-viemäriin tulee vettä. Klo.10.37 Kiinteistöhuollon päivystys soitti pelastuslaitokselta tulleen ilmoituksen yöltä viemärikaivo savuaa. Hulevesikaivo -8 säätöputki palanut ja murskeet valuneet kaivoon. Asia korjat
17		
ma (päätt. 7:00)	<input checked="" type="checkbox"/>	Työnjohtopäivystys
18		