

Valkama

Vihreä tähti kuvaa tilattua liittymää. Reittivaihtoehdot 2 ja 3 kulkevat pidemmän reitin, mutta kiinteistölle 408-402-61-3 olisi kuljettava joka tapauksessa.

Vaihtoehto 2:

Tuodaan uusi AX50 kaapeli tontin rajaa pitkin 126m

Uusi jakokaappi ja vanhan purku

Täällä tarve isommalle jakokaapille, kuin alkuperäisessä suunnitelmassa

Lyhyet pätkät kaapeleita +5kpl PJ jatkoja, jotta saadaan vanhat kaapelit käännettyä uuteen jakokaappiin

Vaihtoehto 3:

Tätä kautta tulee matkaa AX50 kaapelille 145m
Muuten samat toimenpiteet

Molemmilla vaihtoehdoilla liittymälle pitää viedä AX50 kaapeli, jotta sähköiset arvot riittävät. AX25 ei riitä

