



KERROSALA (ukkimästä)	239,5 m ²	TILAVUUS	
KERROSALA (250mm)	235 m ²	-puolämmin halli	1437 m ³

RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUS

- Rakennuksen käyttötarkoitus: Yksi kerroksinen kalustohalli
- Varustetaan palohälytínjärjestelmällä
- Suurin henkilömäärä: Tuotanto- ja varastotila, ei rajoituksia
- Palokuormaryhmä alle 600 Mj/m²
- Paloluokka P3, 1 krs
- Palovaarallisuusluokka 1
- Kantavat rakenteet: Ei vaatimuksia
- Sisäpuoliset pinnat: D-s2,d2
- Pikapalopostit ja käsisammuttimet
- EI-30 osastoinnit vesikatteeseen asti
- Paloilmoitinjärjestelmä
- Kattoturvatuotteet käyttöturvallisuus asetuksen 1007/2017 mukaan

ULOSKÄYTÄVÄT:

- ULOSKÄYTÄVÄT TILOISSA: Päädyissä merkityt köyntiovet

SAVUNPOISTO:

- Toteutetaan nosto-ovien ylä 1/3 kautta
- Mitoitus 1% osaston alasta: 219,5 m² x 1% = 2,2 m²
- Korvausilma avattavien ovien kautta

PALOKATKOT:

Palo-osastovien rakenteiden kaapeli-, putki- yms läpivientien ja liikuntasaumojen tiivistämiseen käytetään sertifioituja palokatko tuotteita ohjeiden mukaisesti. Katkojen asentajalla on oltava suoritettuna hyväksytty palokatkokoulutus ja katkoista on laadittava pöytäkirja.

TUNN.	LIIKUM.	MUUTOS	NIMI, PVM	
Kaupunginosa	Korttelin/ala	Tontti/nro	Viranhösten nimitys	
HONKIMÄKI	1406	1	Juhana	
Talorakennusnumero	Pinnat/ala		Mittakaava	
LEIKKAUS	ARK		1:100	
Rakennusohje	Pinnat/ala		Mittakaava	
LÄPUAN KAUPUNKI	POHJAPIIRUSTUS		1:100	
KÄLUSTOHALLI	Pinnat/ala		Mittakaava	
Suunnittelija, työnumero ja piirustuksen numero Muutos				
ARK			324/1	
Päiväys, suunnittelija, nimen selvitys ja koulutus	Mittakaava		Teoste	
16.1.2024	JARMO KIVIKANGAS rak.ins	Jarmo Kivikangas		